

Of. nº 172/2011

18 de maio de 2011

Prezado Senhor,

A Câmara de Vereadores recebeu as faturas da *Sanepar* referentes aos *meses de abril e maio de 2011*, com expressivo aumento de consumo de água, extrapolando em muitas vezes o consumo médio desta conta.

Logo no recebimento da fatura de abril, acionamos a Secretaria da municipalidade (responsável pela manutenção do prédio) e embora tenham sido feitas três inspeções e até intervenções, não houve êxito no saneamento da anomalia.

Somente agora, embora com recebimento da nova fatura, (já com sensível redução pelas intervenções e saneamento de pequenos vazamentos) foi possível detectar o problema principal, qual seja “rompimento de uma rede secundária”, cujo vazamento não deixava sinais externos, pois a água era escoada para o solo por meio de um sistema de drenagem subterrâneo.

Destacar que o rompimento da tubulação se deu face à variação externa de temperatura, visto que no local o tubo era encamisado por concreto e devido a dilatação do material, rompeu o condutor de água.

Por fim solicitar a compreensão dessa Cia de Saneamento para avaliar as faturas e se possível reduzir tanto quanto possível uma vez que o alto consumo foi involuntário e as medidas corretivas já foram tomadas.

Anexamos cópias das faturas.

Atenciosamente,

Itamar Boaretto
Presidente da Câmara de Vereadores

Ao Senhor
Cledemir Mezomo
Gerencia Local
SANEPAR - Cia de Abastecimento do Paraná
Dois Vizinhos, PR